



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Красноярскому краю**

**ПРЕДПИСАНИЕ**

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор и надзор в области защиты прав потребителей, об устранении выявленных нарушений

от «24» мая 2021 года

№ 14561

п. Тура

Специалистом-экспертом территориального отдела управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Эвенкийском муниципальном районе Загорельской Натальей Ивановной при проведении плановой выездной проверки в отношении МБДОУ «Детский сад № 1 «Одуванчик» п. Тура», ОГРН 1028800001812, ИНН 8801007958 КПП 880101001, адрес регистрации/юридический и фактический: 648000, Красноярский край Эвенкийский муниципальный район, п. Тура, ул. 50 лет Октября, д. 10, на основании распоряжения № 2123 от 11.05.2021 г., в МБДОУ «Детский сад № 1 «Одуванчик» п. Тура» ЭМР по адресу: 648000, Красноярский край Эвенкийский муниципальный район, п. Тура, ул. 50 лет Октября, д. 10, выявлены нарушения обязательных требований действующего законодательства Российской Федерации (акт проверки от 24.05.2021 г. № 14560).

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», абз. 2 п. 2 ст. 50 Федерального закона от 20.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю МБДОУ «Детский сад № 1 «Одуванчик» п. Тура» ЭМР,

1. Устранить нарушения:

1.1. ч. 1. ст. 28 Федерального закона от 20.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившиеся в отсутствии водонагревающих устройств во всех туалетных групповых ячеек в

умывальной зоне для мытья рук детей при отсутствии горячего централизованного водоснабжения, что не обеспечивает благоприятных и оптимальных условий содержания и воспитания детей, направленных на сохранение и укрепление их здоровья.

1.2. ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 20.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившиеся в отсутствии горячего водоснабжения в помещениях туалетных (умывальная зона) всех групповых ячеек, что не обеспечивает благоприятных и оптимальных условий содержания и воспитания детей, направленных на сохранение и укрепление их здоровья.

1.3. ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 20.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившиеся в отсутствие ограждающих устройств отопительных приборов в групповой, в приёмной подготовительной группы; в столовой, в приёмной, в спальне, в умывальной зоне ясельной группы; в приёмной, в столовой средней группы.

1.4. ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 20.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» выразившиеся не соблюдении требований к внутренней отделке в спальнях всех групповых ячеек, в приёмных всех групповых ячеек, в общем коридоре.

1.5. ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 20.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» выразившиеся в нарушении отделочного материала пола (линолеум) в спальнях всех групповых ячеек, в приёмных всех групповых ячеек, в общем коридоре с нарушением целостности.

1.6. ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 20.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» выразившиеся в нарушении отделочного материала стены и потолков в спальнях всех групповых ячеек, в приёмных всех групповых ячеек, в общем коридоре, нарушена целостность отделочного материала (имеются трещины).

Срок исполнения настоящего предписания до 19.05.2022 года.

Ответственность за выполнение мероприятий настоящего предписания возлагается на МБДОУ «Детский сад № 1 «Одуванчик» п. Тура» Эвенкийского муниципального района Красноярского края.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства Российской Федерации влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О проведенных мероприятиях по исполнению настоящего предписания проинформировать территориальный отдел Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Эвенкийском районе путем предоставления письменной информации в срок до 19.05.2022 года.

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Специалист-эксперт  
территориального отдела \_\_\_\_\_  Н.И. Загорельская

Настоящее предписание получил и.о. руководителя (законного представителя юридического лица) МБДОУ «Детский сад № 1 «Одуванчик» п. Тура» ЭМР Кармалова Е.Н. «24» мая 2021 г. \_\_\_\_\_  
(подпись)

Отметка о высылке предписания заказным письмом с уведомлением  
о вручении: дата направления \_\_\_\_\_, № \_\_\_\_\_ квитанции,  
дата вручения \_\_\_\_\_ (указать в соответствии с почтовым уведомлением)